

Plannja Ventilationshuv

Innehavare/Utfärdat för

Plannja Steinwalls AB

Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro, Sverige

Produktbeskrivning

Ventilationshuv av 0,6 mm varmförzinkad stålplåt, minimum Z275, ytbeläggning GreenCoat PRO BT eller likvärdig. Huvn tillverkas i två utföranden med en eller två kanaler och finns med fast respektive ställbar överdel. Den senare för 14-45° taklutning. Huvarna har en löstagbar överdel, vilket möjliggör rensning ovanifrån. Anslutningen mot tak är modulanpassad och finns i utförande till takpannor samt Plannjas plåtpannor, profiler och tak Trend 475. Ventilationshuvens rör är isolerat med en 30 mm tjock rörska av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie.

Avsedd användning

Takhuv för avluft för ventilationssystem. Huvn fungerar som takgenomföring och monteras till cirkulära kanaler med dimensioner på 125 eller 160 mm.

Handelsnamn

Plannja Ventilationshuv

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 15	5:231
Imkanaker, bostäder	5:5332
Fukt, Allmänt	6:51

Tillhörande handlingar

Produktblad, Produktblad Plannja Ventilationshuv, STD, daterad 2018-12-03
Produktblad, Produktblad Plannja Ventilationshuv, plåttak, daterad 2018-12-03
Produktblad, Produktblad Plannja Ventilationshuv, plåttak Trend, daterad 2018-12-03
Montageanvisning Ventilationshuv, STD, daterad 2020-06-22
Montageanvisning Ventilationshuv, plåttak, daterad 2018-12-03
Montageanvisning Ventilationshuv, Trend-475, daterad 2020-06-22

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 194842 daterad 2022-11-03, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande 1065/91 | 2024-08-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1256609

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Plannja Steinwalls AB, Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Plannja Steinwalls AB
Tillverkningsställe	Landsbro
Produktens typbeteckning	Plannja Ventilationshuv
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	1065/91
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 91B1,4053 från SP och O100192-1142216 från RISE.

Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2024-08-08.

Kommentarer

Godkännandet gäller under följande förutsättningar:

- Taktäckning skall vara utförd av obrännbart material.
- Ventilationshuvuven monteras i max. korrosivitetsklass C4.
- Isoleringen är CE-märkt enligt EN 14303 med brandklassificering A2L-s1, d0 och densiteten 100 kg/m³.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-05-06 med giltighetstid t o m 2024-05-05.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-08-20.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric